

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ,  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА**

---

**Акт**

**обследования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Сольцы» на определение доступности здания для маломобильных групп населения от 17 мая 2012 года**

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Государственной программой «Доступная среда 2011-2015», Сводом правил по проектированию и строительству СП 35-103-2001, распоряжением АдминистрацииSOLEЦКОГО муниципального района от 02.05.2012 года №107-рг «О создании комиссии для проведения обследования здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Сольцы» комиссия в составе:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Масляков А.Д.   | - первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии;   |
| Михайлова Ю.В.  | - заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;                               |
| Беселкова Н.А.  | - главный специалист комитета образования, молодежной политики и спорта АдминистрацииSOLEЦКОГО муниципального района, секретарь комиссии;  |
| Члены комиссии: |  |
| Анисимова О.А.  | - главный специалист - архитектор АдминистрацииSOLEЦКОГО городского поселения (по согласованию);   |
| Болодыкина О.Н. | - директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);  |
| Давыдова Е.В.   | - начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству комитета по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и земельным вопросам Администрации муниципального района; |
| Кирьшева Т.Е.   | - председатель комитета образования, молодежной политики и спорта АдминистрацииSOLEЦКОГО муниципального района.  |

провела экспертную оценку обследованиямиunicipального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Сольцы» на определение доступности для маломобильных групп населения и установила следующее:

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Сольцы» (далее – MAOY СОШ №1 г.Сольцы) занимает трехэтажное, отдельно стоящее, кирпичное здание, расположенное по адресу: г.Сольцы, пр-т Советский, д.78, построенное по типовому проекту в 1977 году.

2. Набор помещений в здании: учебных кабинетов, пищеблоков, спортивных залов и служебно-бытовых помещений соответствует нормам набора помещений для общеобразовательных учреждений с наполняемостью 550 человек, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности. В школе обучается 505 человек.

3. Высота парадного крыльца составляет 0,76 м, ширина холла на первом этаже – 4,36м.

4. Выполнение дополнительных архитектурных изменений не влечет ухудшения условий для обеспечения воспитания и образования детей в MAOY СОШ №1 г.Сольцы.

На основании вышесказанного комиссия считает:

1. Для определения доступности маломобильных групп населения необходимо выполнить дополнительные архитектурные изменения в соответствии СП 35-104-2001.

- *Установка пандуса*

Пандус следует установить в правой части парадного входа. Рекомендовано установить пандус линейной формы, состоящий из двух маршей, длиной до 10 метров, горизонтальной площадкой (1,5мX0,9м). Высота подъема каждого марша пандуса не должна превышать 0,8 м. Установить поручни на расстоянии 0,9 м и 0,75 м от пола пандуса. Угол пандуса должен быть 1:12. По боковым краям пандуса и площадки должны быть установлены бортики не менее 0,05 м, для предупреждения соскальзывания коляски. Несущие конструкции пандуса следует выполнять из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60, а ограждающих конструкций помещений пандуса – не менее R120. Поверхность пандуса должна быть рифленой. Установить козырек по всей длине пандуса.

- *Входные двери парадного входа, вестибюль*

Не требуют ремонта и реконструкции.

- *Гардероб*

Не требуют ремонта и реконструкции

- *Коридор*

Находится на первом этаже от гардероба до классной комнаты. Требуется замены пола. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, входами, а также перед поворотом коммуникационных

Находится на первом этаже, площадью 49 м<sup>2</sup>. Для создания условий необходимо увеличить проем двери до 0,95 м, выполнить косметический ремонт помещения (ремонт потолка, стен и пола), замена окон.

**- Школьная столовая**

Находится на втором этаже. Необходимо увеличить проем двери до 0,95 м. Установить пандус через порог в столовую. Установить раковину на высоте от пола – 0,75м.

**- Медицинский кабинет**

Находится на втором этаже. Имеется приемная врача и процедурный кабинет. Выполнен косметический ремонт. Необходимо увеличить проем двери до 0,95 м.

**- Туалетные комнаты**

Необходимо отремонтировать туалетную комнату на первом этаже в правом крыле здания. Площадь одной туалетной комнаты должна быть не менее 1,8м X 1,6м, ширина двери не менее 0,90м. Установить раковину на высоте от пола – 0,75м, зеркало и электрополотенце – на высоте от пола не менее 0,8м. Требуется установка поручней к унитазу, раковине высотой – 0,7м, шириной – 0,7м.

**- Лестничные пролеты**

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть, не менее, м: ширина – 0,01, высота – 0,015, высота рельефа цифры – не менее 0,002м.

**2. Приобретение необходимого оборудования.**

- для занятий необходимо приобрести столы для работы детей-инвалидов – 5 штук;

- подъемное устройство

**Комиссия решила:**


Израсходовать на архитектурные изменения для определения доступности маломобильных групп населения примерно 75% от имеющихся средств, что составляет около 1583800 руб. (один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот рублей) на приобретение оборудования- 25%, что составляет около 400000 руб. (четыреста тысяч рублей).

Настоящий акт составлен в трех экземплярах.

Масляков А.Д.

Михайлова Ю.В.

Веселкова Н.А.




Члены комиссии:

Анисимова О.А.

Володыкина О.Н.

Давыдова Е.В.

Кирьшева Т.Е.



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in cursive and appear to be: 1. A large, stylized signature starting with 'О'. 2. A signature starting with 'В'. 3. A signature starting with 'Д'. 4. A signature starting with 'К'.